北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/08/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/08/20 00:00:00.00	37.64	0.65	7.44	5.38
2021/08/20 01:00:00.00	47.66	0.64	7.44	5.51
2021/08/20 02:00:00.00	31.06	0.62	7.45	5.47
2021/08/20 03:00:00.00	49.74	0.60	7.45	5.65
2021/08/20 04:00:00.00	38.86	0.57	7.45	6.06
2021/08/20 05:00:00.00	39.11	0.54	7.46	5.81
2021/08/20 06:00:00.00	37.88	0.50	7.46	5.85
2021/08/20 07:00:00.00	48.19	0.47	7.46	6.28
2021/08/20 08:00:00.00	37.30	0.45	7.46	6.61
2021/08/20 09:00:00.00	36.05	0.42	7.47	6.01
2021/08/20 10:00:00.00	58.54	0.39	7.47	6.19
2021/08/20 11:00:00.00	45.86	0.36	7.48	6.06
2021/08/20 12:00:00.00	44.16	0.31	7.48	5.84
2021/08/20 13:00:00.00	40.56	0.25	7.49	6.13
2021/08/20 14:00:00.00	38.13	0.20	7.49	5.89
2021/08/20 15:00:00.00	41.12	0.15	7.50	5.88
2021/08/20 16:00:00.00	49.30	0.12	7.52	1.90
2021/08/20 17:00:00.00	39.85	0.08	7.61	0.01
2021/08/20 18:00:00.00	30.92	0.05	7.68	0.00
2021/08/20 19:00:00.00	53.39	0.03	7.59	2.84
2021/08/20 20:00:00.00	63.39	0.07	7.59	0.16
2021/08/20 21:00:00.00	60.06	0.07	7.53	3.22
2021/08/20 22:00:00.00	41.87	0.25	7.49	3.38
2021/08/20 23:00:00.00	46.67	0.60	7.40	6.05
最大值	63.39	0.65	7.68	6.61
最小值	30.92	0.03	7.40	0.00
平均值	44.06	0.35	7.49	4.67
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				