北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/08/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/08/21 00:00:00.00	41.97	0.93	7.39	6.23
2021/08/21 01:00:00.00	51.13	1.17	7.40	6.19
2021/08/21 02:00:00.00	54.14	1.24	7.40	6.29
2021/08/21 03:00:00.00	43.63	1.19	7.41	6.03
2021/08/21 04:00:00.00	43.23	1.11	7.43	6.33
2021/08/21 05:00:00.00	65.96	1.02	7.44	5.97
2021/08/21 06:00:00.00	59.91	0.93	7.45	6.13
2021/08/21 07:00:00.00	58.25	0.86	7.46	6.56
2021/08/21 08:00:00.00	51.12	0.79	7.47	8.58
2021/08/21 09:00:00.00	56.86	0.72	7.48	6.52
2021/08/21 10:00:00.00	38.96	0.66	7.49	6.55
2021/08/21 11:00:00.00	39.97	0.61	7.50	6.25
2021/08/21 12:00:00.00	39.23	0.56	7.50	4.36
2021/08/21 13:00:00.00	55.83	0.47	7.53	1.61
2021/08/21 14:00:00.00	37.88	0.36	7.57	1.40
2021/08/21 15:00:00.00	56.22	0.33	7.51	4.75
2021/08/21 16:00:00.00	51.53	0.40	7.50	5.91
2021/08/21 17:00:00.00	59.88	0.43	7.51	5.94
2021/08/21 18:00:00.00	40.90	0.40	7.52	3.62
2021/08/21 19:00:00.00	42.24	0.24	7.52	3.50
2021/08/21 20:00:00.00	47.22	0.21	7.53	2.95
2021/08/21 21:00:00.00	61.85	0.27	7.51	6.06
2021/08/21 22:00:00.00	57.31	0.27	7.51	6.31
2021/08/21 23:00:00.00	48.22	0.23	7.51	6.48
最大值	65.96	1.24	7.57	8.58
最小值	37.88	0.21	7.39	1.40
平均值	50.14	0.64	7.48	5.44
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				