北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/08/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/08/23 00:00:00.00	31.89	0.06	7.57	5.83
2021/08/23 01:00:00.00	38.05	0.05	7.58	6.02
2021/08/23 02:00:00.00	29.54	0.05	7.58	5.88
2021/08/23 03:00:00.00	34.46	0.04	7.59	5.83
2021/08/23 04:00:00.00	29.05	0.03	7.59	5.80
2021/08/23 05:00:00.00	38.88	0.03	7.59	5.70
2021/08/23 06:00:00.00	28.48	0.04	7.61	3.50
2021/08/23 07:00:00.00	50.89	0.03	7.64	2.18
2021/08/23 08:00:00.00	30.20	0.02	7.59	4.92
2021/08/23 09:00:00.00	45.97	0.03	7.57	6.16
2021/08/23 10:00:00.00	30.62	0.04	7.56	6.08
2021/08/23 11:00:00.00	44.21	0.04	7.55	6.54
2021/08/23 12:00:00.00	25.81	0.05	7.55	6.39
2021/08/23 13:00:00.00	37.05	0.05	7.56	6.37
2021/08/23 14:00:00.00	25.46	0.04	7.56	6.11
2021/08/23 15:00:00.00	35.82	0.03	7.56	6.02
2021/08/23 16:00:00.00	32.82	0.03	7.56	6.24
2021/08/23 17:00:00.00	36.86	0.04	7.57	4.83
2021/08/23 18:00:00.00	30.09	0.04	7.60	1.86
2021/08/23 19:00:00.00	41.26	0.04	7.59	9.67
2021/08/23 20:00:00.00	26.51	0.04	7.57	5.45
2021/08/23 21:00:00.00	36.65	0.05	7.57	5.66
2021/08/23 22:00:00.00	23.65	0.05	7.56	5.84
2021/08/23 23:00:00.00	46.32	0.04	7.58	4.13
最大值	50.89	0.06	7.64	9.67
最小值	23.65	0.02	7.55	1.86
平均值	34.61	0.04	7.58	5.54
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				