北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/08/24 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2021/08/24 00:00:00.00 | 24.37 | 0.04 | 7.56 | 6.54 |
| 2021/08/24 01:00:00.00 | 40.92 | 0.08 | 7.53 | 6.15 |
| 2021/08/24 02:00:00.00 | 32.31 | 0.24 | 7.50 | 5.87 |
| 2021/08/24 03:00:00.00 | 52.12 | 0.45 | 7.48 | 5.96 |
| 2021/08/24 04:00:00.00 | 37.40 | 0.53 | 7.48 | 5.82 |
| 2021/08/24 05:00:00.00 | 47.95 | 0.54 | 7.48 | 5.91 |
| 2021/08/24 06:00:00.00 | 28.16 | 0.54 | 7.49 | 3.61 |
| 2021/08/24 07:00:00.00 | 41.41 | 0.48 | 7.49 | 4.00 |
| 2021/08/24 08:00:00.00 | 39.71 | 0.46 | 7.48 | 5.95 |
| 2021/08/24 09:00:00.00 | 47.94 | 0.50 | 7.47 | 6.07 |
| 2021/08/24 10:00:00.00 | 21.54 | 0.51 | 7.47 | 6.34 |
| 2021/08/24 11:00:00.00 | 48.09 | 0.49 | 7.47 | 6.39 |
| 2021/08/24 12:00:00.00 | 48.25 | 0.47 | 7.48 | 6.03 |
| 2021/08/24 13:00:00.00 | 48.62 | 0.46 | 7.48 | 5.79 |
| 2021/08/24 14:00:00.00 | 41.01 | 0.43 | 7.49 | 6.06 |
| 2021/08/24 15:00:00.00 | 44.77 | 0.40 | 7.49 | 5.73 |
| 2021/08/24 16:00:00.00 | 26.19 | 0.39 | 7.49 | 6.06 |
| 2021/08/24 17:00:00.00 | 46.24 | 0.36 | 7.50 | 5.50 |
| 2021/08/24 18:00:00.00 | 43.08 | 0.31 | 7.51 | 2.71 |
| 2021/08/24 19:00:00.00 | 39.43 | 0.24 | 7.51 | 4.22 |
| 2021/08/24 20:00:00.00 | 43.32 | 0.24 | 7.50 | 4.31 |
| 2021/08/24 21:00:00.00 | 43.59 | 0.27 | 7.54 | 2.80 |
| 2021/08/24 22:00:00.00 | 44.40 | 0.29 | 7.49 | 5.49 |
| 2021/08/24 23:00:00.00 | 37.09 | 0.31 | 7.49 | 5.83 |
| **最大值** | 52.12 | 0.54 | 7.56 | 6.54 |
| **最小值** | 21.54 | 0.04 | 7.47 | 2.71 |
| **平均值** | 40.33 | 0.38 | 7.49 | 5.38 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |