北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/08/28 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/08/28 00:00:00.00	38.31	0.04	7.39	6.35
2021/08/28 01:00:00.00	38.11	0.04	7.40	6.56
2021/08/28 02:00:00.00	44.44	0.04	7.40	6.10
2021/08/28 03:00:00.00	37.53	0.04	7.41	6.17
2021/08/28 04:00:00.00	32.91	0.04	7.41	6.23
2021/08/28 05:00:00.00	43.25	0.04	7.41	10.02
2021/08/28 06:00:00.00	33.73	0.04	7.43	3.45
2021/08/28 07:00:00.00	34.77	0.03	7.48	0.39
2021/08/28 08:00:00.00	44.21	0.03	7.47	4.48
2021/08/28 09:00:00.00	42.83	0.03	7.40	6.18
2021/08/28 10:00:00.00	31.95	0.04	7.40	6.57
2021/08/28 11:00:00.00	35.28	0.04	7.39	6.27
2021/08/28 12:00:00.00	32.07	0.05	7.40	6.30
2021/08/28 13:00:00.00	36.55	0.04	7.39	7.16
2021/08/28 14:00:00.00	34.53	0.14	7.36	6.74
2021/08/28 15:00:00.00	32.64	0.40	7.33	6.45
2021/08/28 16:00:00.00	53.69	0.56	7.32	6.17
2021/08/28 17:00:00.00	32.73	0.59	7.32	5.52
2021/08/28 18:00:00.00	31.55	0.55	7.36	1.55
2021/08/28 19:00:00.00	29.25	0.45	7.37	3.29
2021/08/28 20:00:00.00	30.13	0.45	7.32	5.92
2021/08/28 21:00:00.00	30.78	0.51	7.31	6.06
2021/08/28 22:00:00.00	36.18	0.53	7.30	6.54
2021/08/28 23:00:00.00	36.46	0.51	7.30	6.42
最大值	53.69	0.59	7.48	10.02
最小值	29.25	0.03	7.30	0.39
平均值	36.41	0.22	7.38	5.70
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				