北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/08/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/08/29 00:00:00.00	32.62	0.50	7.30	6.28
2021/08/29 01:00:00.00	31.59	0.47	7.31	6.07
2021/08/29 02:00:00.00	37.21	0.43	7.31	6.34
2021/08/29 03:00:00.00	31.29	0.38	7.32	5.62
2021/08/29 04:00:00.00	33.95	0.32	7.33	5.96
2021/08/29 05:00:00.00	31.85	0.27	7.33	5.84
2021/08/29 06:00:00.00	25.61	0.22	7.36	2.58
2021/08/29 07:00:00.00	29.57	0.14	7.39	2.78
2021/08/29 08:00:00.00	32.89	0.12	7.35	5.53
2021/08/29 09:00:00.00	30.66	0.16	7.34	6.49
2021/08/29 10:00:00.00	28.02	0.27	7.33	6.62
2021/08/29 11:00:00.00	32.72	0.39	7.32	7.40
2021/08/29 12:00:00.00	38.50	0.45	7.32	12.85
2021/08/29 13:00:00.00	39.44	0.47	7.32	6.00
2021/08/29 14:00:00.00	41.49	0.47	7.32	5.66
2021/08/29 15:00:00.00	32.32	0.47	7.33	6.87
2021/08/29 16:00:00.00	33.97	0.46	7.33	6.01
2021/08/29 17:00:00.00	33.11	0.46	7.33	5.49
2021/08/29 18:00:00.00	29.61	0.48	7.33	5.17
2021/08/29 19:00:00.00	32.14	0.50	7.35	3.82
2021/08/29 20:00:00.00	33.64	0.52	7.35	8.02
2021/08/29 21:00:00.00	38.74	0.54	7.35	3.69
2021/08/29 22:00:00.00	38.04	0.62	7.34	6.25
2021/08/29 23:00:00.00	42.01	0.71	7.34	6.12
最大值	42.01	0.71	7.39	12.85
最小值	25.61	0.12	7.30	2.58
平均值	33.79	0.41	7.33	5.98
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				