北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/08/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/08/30 00:00:00.00	38.62	0.76	7.35	6.37
2021/08/30 01:00:00.00	37.25	0.77	7.36	6.02
2021/08/30 02:00:00.00	37.75	0.79	7.36	6.12
2021/08/30 03:00:00.00	37.22	0.80	7.37	5.79
2021/08/30 04:00:00.00	42.18	0.81	7.38	5.55
2021/08/30 05:00:00.00	37.46	0.84	7.39	5.38
2021/08/30 06:00:00.00	39.49	0.83	7.40	2.61
2021/08/30 07:00:00.00	37.39	0.76	7.41	2.33
2021/08/30 08:00:00.00	40.91	0.76	7.38	5.20
2021/08/30 09:00:00.00	42.32	0.86	7.37	5.46
2021/08/30 10:00:00.00	38.38	0.98	7.35	6.18
2021/08/30 11:00:00.00	41.10	1.06	7.35	6.27
2021/08/30 12:00:00.00	36.48	1.08	7.35	6.43
2021/08/30 13:00:00.00	37.17	1.08	7.36	6.12
2021/08/30 14:00:00.00	35.09	1.05	7.35	5.90
2021/08/30 15:00:00.00	42.85	1.02	7.35	5.72
2021/08/30 16:00:00.00	43.64	0.98	7.36	4.10
2021/08/30 17:00:00.00	43.35	0.96	7.35	4.82
2021/08/30 18:00:00.00	37.05	0.89	7.36	2.11
2021/08/30 19:00:00.00	44.08	0.77	7.34	4.61
2021/08/30 20:00:00.00	41.59	0.77	7.34	5.67
2021/08/30 21:00:00.00	48.53	0.82	7.35	6.00
2021/08/30 22:00:00.00	46.65	0.80	7.35	6.19
2021/08/30 23:00:00.00	50.01	0.76	7.36	5.83
最大值	50.01	1.08	7.41	6.43
最小值	35.09	0.76	7.34	2.11
平均值	40.69	0.87	7.36	5.28
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				