北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/08/31 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/08/31 00:00:00.00	45.77	0.72	7.36	5.87
2021/08/31 01:00:00.00	45.28	0.67	7.36	5.01
2021/08/31 02:00:00.00	39.74	0.60	7.36	4.35
2021/08/31 03:00:00.00	44.06	0.54	7.36	4.62
2021/08/31 04:00:00.00	44.44	0.56	7.35	4.92
2021/08/31 05:00:00.00	40.33	0.68	7.34	14.35
2021/08/31 06:00:00.00	47.58	0.80	7.34	2.85
2021/08/31 07:00:00.00	50.78	0.82	7.35	3.20
2021/08/31 08:00:00.00	38.05	0.86	7.33	5.46
2021/08/31 09:00:00.00	42.73	0.95	7.33	6.34
2021/08/31 10:00:00.00	40.01	1.01	7.33	6.53
2021/08/31 11:00:00.00	50.40	1.06	7.33	6.38
2021/08/31 12:00:00.00	43.29	1.08	7.32	6.58
2021/08/31 13:00:00.00	41.69	1.10	7.32	6.24
2021/08/31 14:00:00.00	43.50	1.11	7.33	5.93
2021/08/31 15:00:00.00	44.57	1.11	7.34	2.70
2021/08/31 16:00:00.00	41.26	1.11	7.32	5.83
2021/08/31 17:00:00.00	54.99	1.15	7.30	6.34
2021/08/31 18:00:00.00	41.01	1.20	7.31	4.90
2021/08/31 19:00:00.00	44.86	1.17	7.32	2.40
2021/08/31 20:00:00.00	41.64	1.13	7.32	4.89
2021/08/31 21:00:00.00	44.22	1.16	7.31	5.50
2021/08/31 22:00:00.00	43.29	1.21	7.31	5.80
2021/08/31 23:00:00.00	41.03	1.24	7.32	5.67
最大值	54.99	1.24	7.36	14.35
最小值	38.05	0.54	7.30	2.40
平均值	43.94	0.96	7.33	5.53
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				