北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/09/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/09/01 00:00:00.00	43.50	1.24	7.32	5.73
2021/09/01 01:00:00.00	51.77	1.25	7.32	5.66
2021/09/01 02:00:00.00	40.56	1.26	7.32	5.47
2021/09/01 03:00:00.00	50.74	1.26	7.32	5.49
2021/09/01 04:00:00.00	38.52	1.26	7.32	5.92
2021/09/01 05:00:00.00	36.67	1.24	7.32	5.61
2021/09/01 06:00:00.00	34.31	1.23	7.32	2.29
2021/09/01 07:00:00.00	35.88	1.25	7.32	3.40
2021/09/01 08:00:00.00	35.82	1.27	7.31	5.40
2021/09/01 09:00:00.00	43.53	1.29	7.33	5.71
2021/09/01 10:00:00.00	43.13	0.99	7.34	4.57
2021/09/01 11:00:00.00	43.13	0.77	7.34	4.56
2021/09/01 12:00:00.00	43.13	0.77	7.31	6.30
2021/09/01 13:00:00.00	43.13	0.81	7.31	6.41
2021/09/01 14:00:00.00	43.13	0.85	7.30	6.18
2021/09/01 15:00:00.00	43.13	0.91	7.30	6.03
2021/09/01 16:00:00.00	43.13	0.93	7.30	5.79
2021/09/01 17:00:00.00	43.13	0.95	7.30	5.78
2021/09/01 18:00:00.00	46.56	1.00	7.32	1.84
2021/09/01 19:00:00.00	76.31	0.94	7.33	3.21
2021/09/01 20:00:00.00	61.66	1.09	7.32	2.38
2021/09/01 21:00:00.00	61.51	1.23	7.32	4.80
2021/09/01 22:00:00.00	74.19	1.32	7.30	5.79
2021/09/01 23:00:00.00	61.93	1.39	7.30	5.69
最大值	76.31	1.39	7.34	6.41
最小值	34.31	0.77	7.30	1.84
平均值	47.44	1.10	7.32	5.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				