北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/09/02 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/09/02 00:00:00.00	59.98	1.40	7.30	5.58
2021/09/02 01:00:00.00	58.93	1.39	7.31	5.56
2021/09/02 02:00:00.00	57.18	1.36	7.30	5.67
2021/09/02 03:00:00.00	53.41	1.35	7.31	5.90
2021/09/02 04:00:00.00	55.29	1.32	7.31	5.81
2021/09/02 05:00:00.00	52.18	1.31	7.31	5.85
2021/09/02 06:00:00.00	46.27	1.30	7.31	4.00
2021/09/02 07:00:00.00	47.02	1.28	7.30	3.27
2021/09/02 08:00:00.00	42.56	1.27	7.32	2.36
2021/09/02 09:00:00.00	45.75	1.29	7.31	5.96
2021/09/02 10:00:00.00	44.16	1.31	7.29	6.23
2021/09/02 11:00:00.00	47.84	1.31	7.29	6.20
2021/09/02 12:00:00.00	45.21	1.29	7.30	5.90
2021/09/02 13:00:00.00	45.13	1.28	7.30	6.19
2021/09/02 14:00:00.00	43.92	1.26	7.30	5.83
2021/09/02 15:00:00.00	44.07	1.28	7.30	5.91
2021/09/02 16:00:00.00	41.00	1.28	7.30	5.95
2021/09/02 17:00:00.00	41.71	1.26	7.32	4.83
2021/09/02 18:00:00.00	40.03	1.24	7.46	2.52
2021/09/02 19:00:00.00	64.69	1.25	7.30	4.56
2021/09/02 20:00:00.00	63.22	1.28	7.31	6.26
2021/09/02 21:00:00.00	50.73	1.26	7.33	3.45
2021/09/02 22:00:00.00	48.45	1.26	7.31	6.47
2021/09/02 23:00:00.00	46.97	1.29	7.31	6.27
最大值	64.69	1.40	7.46	6.47
最小值	40.03	1.24	7.29	2.36
平均值	49.41	1.30	7.31	5.27
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				