北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/09/03 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/09/03 00:00:00.00	52.76		1.27	7.31	6.24
2021/09/03 01:00:00.00	48.46		1.25	7.32	6.20
2021/09/03 02:00:00.00	44.17		1.23	7.33	6.49
2021/09/03 03:00:00.00	49.76		1.22	7.33	6.26
2021/09/03 04:00:00.00	45.80		1.21	7.33	5.95
2021/09/03 05:00:00.00	46.28		1.20	7.33	6.23
2021/09/03 06:00:00.00	46.28		1.18	7.34	6.36
2021/09/03 07:00:00.00	46.28		1.17	7.34	5.82
2021/09/03 08:00:00.00	46.28		1.18	7.35	5.24
2021/09/03 09:00:00.00	46.28		1.17	7.36	1.93
2021/09/03 10:00:00.00	46.28		1.15	7.36	3.71
2021/09/03 11:00:00.00	46.28		1.15	7.34	5.46
2021/09/03 12:00:00.00	46.28		1.21	7.32	5.72
2021/09/03 13:00:00.00	45.07		1.30	7.31	5.55
2021/09/03 14:00:00.00	41.23		1.36	7.30	5.52
2021/09/03 15:00:00.00	41.16		1.36	7.31	5.47
2021/09/03 16:00:00.00	40.18		1.33	7.31	5.35
2021/09/03 17:00:00.00	33.49		1.32	7.31	6.69
2021/09/03 18:00:00.00	44.11		1.35	7.31	6.86
2021/09/03 19:00:00.00	41.52		1.16	7.32	6.47
2021/09/03 20:00:00.00	39.50		1.14	7.33	5.98
2021/09/03 21:00:00.00	38.92		1.26	7.36	3.94
2021/09/03 22:00:00.00	36.12		1.24	7.34	6.51
2021/09/03 23:00:00.00	41.06		1.24	7.35	6.40
最大值	52.76		1.36	7.36	6.86
最小值	33.49		1.14	7.30	1.93
平均值	43.90		1.24	7.33	5.68
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					