北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/09/04 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/09/04 00:00:00.00	43.71	1.22	7.36	6.26
2021/09/04 01:00:00.00	39.78	1.20	7.37	6.28
2021/09/04 02:00:00.00	41.32	1.18	7.37	6.14
2021/09/04 03:00:00.00	36.43	1.16	7.39	5.98
2021/09/04 04:00:00.00	40.94	1.13	7.40	6.16
2021/09/04 05:00:00.00	44.02	1.11	7.40	6.43
2021/09/04 06:00:00.00	41.07	1.10	7.42	4.21
2021/09/04 07:00:00.00	41.37	1.07	7.44	3.64
2021/09/04 08:00:00.00	42.50	1.05	7.42	5.16
2021/09/04 09:00:00.00	42.75	1.04	7.43	1.94
2021/09/04 10:00:00.00	44.03	0.99	7.44	4.12
2021/09/04 11:00:00.00	44.00	0.98	7.42	5.68
2021/09/04 12:00:00.00	43.54	1.02	7.42	6.24
2021/09/04 13:00:00.00	41.53	1.03	7.42	6.41
2021/09/04 14:00:00.00	40.19	1.02	7.43	6.51
2021/09/04 15:00:00.00	44.75	1.02	7.40	6.46
2021/09/04 16:00:00.00	44.75	1.02	7.46	6.27
2021/09/04 17:00:00.00	44.75	1.02	7.46	6.48
2021/09/04 18:00:00.00	44.75	1.02	7.47	3.18
2021/09/04 19:00:00.00	44.75	1.02	7.46	4.91
2021/09/04 20:00:00.00	44.75	1.01	7.47	2.48
2021/09/04 21:00:00.00	44.75	0.70	7.45	6.24
2021/09/04 22:00:00.00	43.66	0.73	7.44	6.55
2021/09/04 23:00:00.00	41.67	0.76	7.44	6.81
最大值	44.75	1.22	7.47	6.81
最小值	36.43	0.70	7.36	1.94
平均值	42.74	1.03	7.42	5.44
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				