北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/09/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/09/05 00:00:00.00	32.95	0.75	7.44	6.62
2021/09/05 01:00:00.00	40.83	0.74	7.44	6.44
2021/09/05 02:00:00.00	40.00	0.73	7.44	6.42
2021/09/05 03:00:00.00	42.41	0.72	7.44	6.23
2021/09/05 04:00:00.00	42.33	0.75	7.44	5.88
2021/09/05 05:00:00.00	41.28	0.80	7.43	5.75
2021/09/05 06:00:00.00	43.98	0.82	7.43	4.35
2021/09/05 07:00:00.00	46.02	0.82	7.43	6.16
2021/09/05 08:00:00.00	47.10	0.81	7.42	5.30
2021/09/05 09:00:00.00	43.85	0.79	7.43	1.75
2021/09/05 10:00:00.00	42.13	0.75	7.45	3.05
2021/09/05 11:00:00.00	45.56	0.75	7.43	5.74
2021/09/05 12:00:00.00	43.51	0.78	7.43	6.48
2021/09/05 13:00:00.00	44.68	0.80	7.43	6.40
2021/09/05 14:00:00.00	46.76	0.79	7.44	6.56
2021/09/05 15:00:00.00	44.87	0.78	7.44	4.38
2021/09/05 16:00:00.00	45.18	0.75	7.49	0.14
2021/09/05 17:00:00.00	46.35	0.67	7.53	1.27
2021/09/05 18:00:00.00	50.75	0.68	7.45	2.18
2021/09/05 19:00:00.00	45.74	0.70	7.43	4.05
2021/09/05 20:00:00.00	43.76	0.76	7.42	1.93
2021/09/05 21:00:00.00	45.48	0.83	7.40	6.68
2021/09/05 22:00:00.00	46.84	0.87	7.39	6.53
2021/09/05 23:00:00.00	40.83	0.90	7.39	6.86
最大值	50.75	0.90	7.53	6.86
最小值	32.95	0.67	7.39	0.14
平均值	43.88	0.77	7.44	4.88
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				