北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/09/08 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/09/08 00:00:00.00	56.20	0.71	7.37	6.22
2021/09/08 01:00:00.00	52.87	0.71	7.38	5.51
2021/09/08 02:00:00.00	55.69	0.72	7.38	5.66
2021/09/08 03:00:00.00	56.42	0.72	7.38	5.62
2021/09/08 04:00:00.00	61.17	0.71	7.38	5.66
2021/09/08 05:00:00.00	63.32	0.70	7.37	5.61
2021/09/08 06:00:00.00	63.65	0.68	7.38	3.85
2021/09/08 07:00:00.00	68.54	0.66	7.36	7.27
2021/09/08 08:00:00.00	75.09	0.60	7.37	4.68
2021/09/08 09:00:00.00	59.71	0.52	7.39	2.51
2021/09/08 10:00:00.00	54.23	0.50	7.38	5.19
2021/09/08 11:00:00.00	56.86	0.49	7.37	5.98
2021/09/08 12:00:00.00	49.05	0.49	7.37	6.70
2021/09/08 13:00:00.00	50.35	0.50	7.37	6.45
2021/09/08 14:00:00.00	50.72	0.50	7.38	6.73
2021/09/08 15:00:00.00	47.42	0.50	7.38	6.04
2021/09/08 16:00:00.00	49.12	0.51	7.39	3.73
2021/09/08 17:00:00.00	48.38	0.53	7.44	1.77
2021/09/08 18:00:00.00	51.30	0.52	7.42	13.87
2021/09/08 19:00:00.00	51.03	0.52	7.38	5.53
2021/09/08 20:00:00.00	51.70	0.52	7.39	3.59
2021/09/08 21:00:00.00	53.64	0.52	7.37	5.69
2021/09/08 22:00:00.00	50.77	0.52	7.38	5.74
2021/09/08 23:00:00.00	47.94	0.50	7.38	5.69
最大值	75.09	0.72	7.44	13.87
最小值	47.42	0.49	7.36	1.77
平均值	55.21	0.58	7.38	5.64
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				