北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/09/09 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/09/09 00:00:00.00	52.05	0.50	7.38	5.60
2021/09/09 01:00:00.00	53.19	0.51	7.38	5.81
2021/09/09 02:00:00.00	46.53	0.51	7.38	5.76
2021/09/09 03:00:00.00	47.13	0.52	7.38	5.60
2021/09/09 04:00:00.00	42.81	0.52	7.38	5.86
2021/09/09 05:00:00.00	46.55	0.53	7.38	5.74
2021/09/09 06:00:00.00	44.88	0.54	7.39	4.15
2021/09/09 07:00:00.00	44.15	0.54	7.39	5.90
2021/09/09 08:00:00.00	47.12	0.55	7.39	4.23
2021/09/09 09:00:00.00	45.17	0.55	7.40	2.59
2021/09/09 10:00:00.00	45.21	0.55	7.39	5.20
2021/09/09 11:00:00.00	47.15	0.55	7.38	6.20
2021/09/09 12:00:00.00	45.39	0.55	7.39	6.26
2021/09/09 13:00:00.00	49.74	0.55	7.38	6.53
2021/09/09 14:00:00.00	43.76	0.55	7.38	6.20
2021/09/09 15:00:00.00	46.67	0.54	7.41	0.28
2021/09/09 16:00:00.00	45.82	0.52	7.46	0.00
2021/09/09 17:00:00.00	43.99	0.51	7.42	3.34
2021/09/09 18:00:00.00	48.08	0.54	7.45	2.86
2021/09/09 19:00:00.00	49.37	0.57	7.49	0.70
2021/09/09 20:00:00.00	48.30	0.59	7.40	4.95
2021/09/09 21:00:00.00	44.65	0.60	7.38	5.95
2021/09/09 22:00:00.00	48.15	0.59	7.38	5.92
2021/09/09 23:00:00.00	49.04	0.59	7.39	5.81
最大值	53.19	0.60	7.49	6.53
最小值	42.81	0.50	7.38	0.00
平均值	46.87	0.54	7.40	4.64
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				