北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/09/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/09/10 00:00:00.00	51.50	0.59	7.39	4.85
2021/09/10 01:00:00.00	45.47	0.58	7.40	4.53
2021/09/10 02:00:00.00	44.27	0.60	7.39	5.81
2021/09/10 03:00:00.00	45.62	0.61	7.40	5.71
2021/09/10 04:00:00.00	46.61	0.60	7.40	5.63
2021/09/10 05:00:00.00	45.93	0.58	7.41	5.70
2021/09/10 06:00:00.00	47.56	0.58	7.41	7.31
2021/09/10 07:00:00.00	44.30	0.58	7.42	5.80
2021/09/10 08:00:00.00	45.63	0.58	7.43	4.51
2021/09/10 09:00:00.00	45.34	0.58	7.44	1.35
2021/09/10 10:00:00.00	44.53	0.60	7.43	4.05
2021/09/10 11:00:00.00	46.35	0.60	7.42	5.97
2021/09/10 12:00:00.00	45.94	0.60	7.42	6.41
2021/09/10 13:00:00.00	44.42	0.59	7.42	5.94
2021/09/10 14:00:00.00	48.41	0.58	7.42	2.81
2021/09/10 15:00:00.00	50.55	0.57	7.43	1.69
2021/09/10 16:00:00.00	47.49	0.58	7.41	6.34
2021/09/10 17:00:00.00	48.11	0.58	7.41	5.25
2021/09/10 18:00:00.00	40.88	0.56	7.42	4.07
2021/09/10 19:00:00.00	47.45	0.55	7.43	3.79
2021/09/10 20:00:00.00	44.92	0.54	7.43	5.23
2021/09/10 21:00:00.00	46.70	0.52	7.44	5.65
2021/09/10 22:00:00.00	44.89	0.51	7.44	5.85
2021/09/10 23:00:00.00	48.45	0.49	7.45	5.67
最大值	51.50	0.61	7.45	7.31
最小值	40.88	0.49	7.39	1.35
平均值	46.31	0.57	7.42	5.00
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				