北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/09/11 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/09/11 00:00:00.00	44.62	0.46	7.45	4.83
2021/09/11 01:00:00.00	42.57	0.45	7.45	4.36
2021/09/11 02:00:00.00	45.79	0.45	7.45	4.52
2021/09/11 03:00:00.00	44.15	0.44	7.46	4.49
2021/09/11 04:00:00.00	40.22	0.45	7.45	5.57
2021/09/11 05:00:00.00	45.96	0.46	7.45	5.39
2021/09/11 06:00:00.00	46.71	0.47	7.46	4.19
2021/09/11 07:00:00.00	44.88	0.47	7.45	6.56
2021/09/11 08:00:00.00	43.57	0.47	7.46	4.35
2021/09/11 09:00:00.00	42.56	0.46	7.46	2.90
2021/09/11 10:00:00.00	45.69	0.45	7.45	4.75
2021/09/11 11:00:00.00	44.91	0.45	7.45	5.59
2021/09/11 12:00:00.00	46.81	0.44	7.46	6.14
2021/09/11 13:00:00.00	41.11	0.44	7.46	5.49
2021/09/11 14:00:00.00	42.37	0.43	7.46	5.63
2021/09/11 15:00:00.00	44.32	0.42	7.47	3.07
2021/09/11 16:00:00.00	50.21	0.43	7.45	5.06
2021/09/11 17:00:00.00	45.70	0.43	7.46	4.60
2021/09/11 18:00:00.00	42.78	0.42	7.48	2.00
2021/09/11 19:00:00.00	43.01	0.41	7.47	3.75
2021/09/11 20:00:00.00	39.02	0.40	7.47	5.32
2021/09/11 21:00:00.00	41.58	0.41	7.47	5.27
2021/09/11 22:00:00.00	41.96	0.41	7.47	5.40
2021/09/11 23:00:00.00	40.98	0.40	7.48	5.87
最大值	50.21	0.47	7.48	6.56
最小值	39.02	0.40	7.45	2.00
平均值	43.81	0.44	7.46	4.80
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				