北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/09/13 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/09/13 00:00:00.00	44.86	0.64	7.44	5.50
2021/09/13 01:00:00.00	38.32	0.64	7.46	5.50
2021/09/13 02:00:00.00	40.93	0.60	7.48	5.78
2021/09/13 03:00:00.00	39.93	0.56	7.49	5.87
2021/09/13 04:00:00.00	40.04	0.53	7.50	6.01
2021/09/13 05:00:00.00	37.98	0.49	7.52	6.45
2021/09/13 06:00:00.00	40.25	0.45	7.54	6.16
2021/09/13 07:00:00.00	40.83	0.42	7.55	5.99
2021/09/13 08:00:00.00	38.79	0.39	7.56	4.30
2021/09/13 09:00:00.00	36.80	0.35	7.60	1.29
2021/09/13 10:00:00.00	38.32	0.34	7.56	6.29
2021/09/13 11:00:00.00	39.50	0.36	7.54	5.81
2021/09/13 12:00:00.00	39.56	0.39	7.52	6.12
2021/09/13 13:00:00.00	40.65	0.42	7.51	2.75
2021/09/13 14:00:00.00	35.45	0.43	7.50	5.53
2021/09/13 15:00:00.00	39.71	0.43	7.48	6.04
2021/09/13 16:00:00.00	44.33	0.44	7.48	6.00
2021/09/13 17:00:00.00	40.02	0.43	7.48	5.47
2021/09/13 18:00:00.00	37.10	0.40	7.50	2.86
2021/09/13 19:00:00.00	39.18	0.37	7.49	5.08
2021/09/13 20:00:00.00	38.25	0.38	7.50	4.43
2021/09/13 21:00:00.00	41.14	0.38	7.49	5.67
2021/09/13 22:00:00.00	41.53	0.39	7.47	5.97
2021/09/13 23:00:00.00	39.44	0.41	7.48	5.54
最大值	44.86	0.64	7.60	6.45
最小值	35.45	0.34	7.44	1.29
平均值	39.71	0.44	7.51	5.27
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				