北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/09/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/09/15 00:00:00.00	36.31	0.06	7.57	6.51
2021/09/15 01:00:00.00	42.67	0.06	7.56	7.73
2021/09/15 02:00:00.00	41.08	0.05	7.56	8.30
2021/09/15 03:00:00.00	40.47	0.05	7.56	6.27
2021/09/15 04:00:00.00	44.29	0.05	7.57	6.07
2021/09/15 05:00:00.00	38.15	0.05	7.59	2.24
2021/09/15 06:00:00.00	38.83	0.05	7.59	5.41
2021/09/15 07:00:00.00	34.25	0.05	7.57	6.25
2021/09/15 08:00:00.00	34.28	0.05	7.58	4.14
2021/09/15 09:00:00.00	31.38	0.06	7.60	2.30
2021/09/15 10:00:00.00	36.79	0.06	7.59	4.33
2021/09/15 11:00:00.00	40.61	0.06	7.57	5.94
2021/09/15 12:00:00.00	39.21	0.07	7.56	6.24
2021/09/15 13:00:00.00	39.01	0.08	7.56	6.49
2021/09/15 14:00:00.00	39.79	0.08	7.57	6.37
2021/09/15 15:00:00.00	38.43	0.08	7.57	6.68
2021/09/15 16:00:00.00	38.27	0.08	7.58	6.25
2021/09/15 17:00:00.00	36.97	0.08	7.58	6.45
2021/09/15 18:00:00.00	36.77	0.08	7.59	3.17
2021/09/15 19:00:00.00	36.16	0.07	7.59	3.93
2021/09/15 20:00:00.00	34.39	0.07	7.58	5.48
2021/09/15 21:00:00.00	39.44	0.09	7.57	6.02
2021/09/15 22:00:00.00	40.55	0.09	7.57	5.68
2021/09/15 23:00:00.00	42.82	0.09	7.56	5.96
最大值	44.29	0.09	7.60	8.30
最小值	31.38	0.05	7.56	2.24
平均值	38.37	0.07	7.58	5.59
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				