北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/09/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/09/16 00:00:00.00	41.60	0.09	7.57	5.76
2021/09/16 01:00:00.00	39.62	0.09	7.59	3.28
2021/09/16 02:00:00.00	39.82	0.08	7.57	6.65
2021/09/16 03:00:00.00	40.63	0.08	7.57	6.38
2021/09/16 04:00:00.00	39.46	0.08	7.57	6.53
2021/09/16 05:00:00.00	39.75	0.08	7.58	6.50
2021/09/16 06:00:00.00	40.25	0.08	7.59	6.05
2021/09/16 07:00:00.00	40.89	0.07	7.59	6.68
2021/09/16 08:00:00.00	39.56	0.07	7.59	4.50
2021/09/16 09:00:00.00	38.96	0.07	7.62	1.80
2021/09/16 10:00:00.00	38.01	0.06	7.61	4.55
2021/09/16 11:00:00.00	42.93	0.07	7.58	7.70
2021/09/16 12:00:00.00	41.54	0.09	7.57	6.56
2021/09/16 13:00:00.00	38.06	0.10	7.57	6.45
2021/09/16 14:00:00.00	36.21	0.10	7.57	6.32
2021/09/16 15:00:00.00	39.28	0.10	7.58	6.37
2021/09/16 16:00:00.00	39.81	0.09	7.58	6.37
2021/09/16 17:00:00.00	41.89	0.08	7.59	6.26
2021/09/16 18:00:00.00	40.20	0.08	7.60	3.00
2021/09/16 19:00:00.00	35.81	0.05	7.59	4.85
2021/09/16 20:00:00.00	33.12	0.05	7.60	2.07
2021/09/16 21:00:00.00	40.21	0.06	7.59	5.97
2021/09/16 22:00:00.00	41.85	0.07	7.56	6.42
2021/09/16 23:00:00.00	43.87	0.10	7.55	6.56
最大值	43.87	0.10	7.62	7.70
最小值	33.12	0.05	7.55	1.80
平均值	39.72	0.08	7.58	5.56
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				