北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/09/17 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/09/17 00:00:00.00	34.19	0.12	7.55	6.18
2021/09/17 01:00:00.00	39.44	0.13	7.54	6.26
2021/09/17 02:00:00.00	37.36	0.13	7.55	6.33
2021/09/17 03:00:00.00	31.79	0.13	7.56	6.03
2021/09/17 04:00:00.00	36.07	0.11	7.56	5.99
2021/09/17 05:00:00.00	34.75	0.10	7.56	6.00
2021/09/17 06:00:00.00	36.00	0.10	7.56	5.91
2021/09/17 07:00:00.00	34.34	0.10	7.56	6.25
2021/09/17 08:00:00.00	36.90	0.10	7.57	7.85
2021/09/17 09:00:00.00	37.31	0.08	7.58	5.02
2021/09/17 10:00:00.00	40.47	0.09	7.57	6.13
2021/09/17 11:00:00.00	39.51	0.16	7.53	6.34
2021/09/17 12:00:00.00	39.18	0.28	7.51	6.09
2021/09/17 13:00:00.00	37.64	0.37	7.49	4.83
2021/09/17 14:00:00.00	41.16	0.43	7.48	3.72
2021/09/17 15:00:00.00	44.93	0.48	7.52	0.40
2021/09/17 16:00:00.00	40.94	0.42	7.56	2.85
2021/09/17 17:00:00.00	41.70	0.51	7.44	6.00
2021/09/17 18:00:00.00	33.23	0.62	7.45	1.92
2021/09/17 19:00:00.00	38.40	0.61	7.45	3.25
2021/09/17 20:00:00.00	39.47	0.63	7.42	4.77
2021/09/17 21:00:00.00	38.20	0.72	7.41	5.70
2021/09/17 22:00:00.00	36.88	0.75	7.42	10.51
2021/09/17 23:00:00.00	39.99	0.71	7.43	5.70
最大值	44.93	0.75	7.58	10.51
最小值	31.79	0.08	7.41	0.40
平均值	37.91	0.33	7.51	5.42
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				