北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/09/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/09/19 00:00:00.00	40.26	0.50	7.50	7.06
2021/09/19 01:00:00.00	41.44	0.48	7.51	6.80
2021/09/19 02:00:00.00	38.48	0.45	7.52	6.81
2021/09/19 03:00:00.00	40.78	0.41	7.53	6.73
2021/09/19 04:00:00.00	38.49	0.38	7.54	6.76
2021/09/19 05:00:00.00	38.17	0.36	7.55	6.75
2021/09/19 06:00:00.00	43.67	0.33	7.56	5.74
2021/09/19 07:00:00.00	41.68	0.28	7.57	7.20
2021/09/19 08:00:00.00	37.72	0.26	7.57	5.63
2021/09/19 09:00:00.00	40.49	0.22	7.59	2.87
2021/09/19 10:00:00.00	44.18	0.18	7.60	2.86
2021/09/19 11:00:00.00	40.64	0.20	7.57	6.76
2021/09/19 12:00:00.00	37.24	0.23	7.56	7.28
2021/09/19 13:00:00.00	35.30	0.21	7.57	7.43
2021/09/19 14:00:00.00	33.55	0.18	7.58	7.12
2021/09/19 15:00:00.00	41.13	0.16	7.58	7.13
2021/09/19 16:00:00.00	38.23	0.17	7.58	6.72
2021/09/19 17:00:00.00	33.55	0.17	7.59	6.56
2021/09/19 18:00:00.00	42.90	0.16	7.60	3.42
2021/09/19 19:00:00.00	39.95	0.13	7.59	5.55
2021/09/19 20:00:00.00	37.02	0.13	7.59	6.45
2021/09/19 21:00:00.00	36.78	0.15	7.59	7.30
2021/09/19 22:00:00.00	38.58	0.14	7.59	7.29
2021/09/19 23:00:00.00	38.26	0.14	7.60	7.04
最大值	44.18	0.50	7.60	7.43
最小值	33.55	0.13	7.50	2.86
平均值	39.10	0.25	7.57	6.30
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				