北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/09/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/09/20 00:00:00.00	37.29	0.16	7.61	6.81
2021/09/20 01:00:00.00	35.27	0.20	7.64	0.84
2021/09/20 02:00:00.00	40.16	0.18	7.66	3.39
2021/09/20 03:00:00.00	40.83	0.14	7.62	5.75
2021/09/20 04:00:00.00	39.63	0.13	7.62	6.12
2021/09/20 05:00:00.00	38.16	0.12	7.63	5.23
2021/09/20 06:00:00.00	36.50	0.10	7.64	4.89
2021/09/20 07:00:00.00	34.82	0.10	7.63	5.75
2021/09/20 08:00:00.00	35.08	0.11	7.64	4.97
2021/09/20 09:00:00.00	32.54	0.10	7.66	2.34
2021/09/20 10:00:00.00	34.85	0.08	7.64	5.07
2021/09/20 11:00:00.00	32.83	0.08	7.63	6.03
2021/09/20 12:00:00.00	32.76	0.09	7.62	6.41
2021/09/20 13:00:00.00	32.99	0.10	7.62	6.34
2021/09/20 14:00:00.00	34.25	0.09	7.62	6.55
2021/09/20 15:00:00.00	35.05	0.08	7.62	6.30
2021/09/20 16:00:00.00	37.90	0.09	7.63	2.70
2021/09/20 17:00:00.00	39.82	0.07	7.70	0.07
2021/09/20 18:00:00.00	37.33	0.05	7.71	22.79
2021/09/20 19:00:00.00	39.02	0.06	7.66	3.60
2021/09/20 20:00:00.00	37.02	0.07	7.72	0.00
2021/09/20 21:00:00.00	40.07	0.06	7.69	3.59
2021/09/20 22:00:00.00	29.36	0.16	7.55	6.33
2021/09/20 23:00:00.00	37.17	0.34	7.52	6.43
最大值	40.83	0.34	7.72	22.79
最小值	29.36	0.05	7.52	0.00
平均值	36.28	0.11	7.64	5.35
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				