北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/09/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/09/21 00:00:00.00	34.45		0.44	7.51	6.47
2021/09/21 01:00:00.00	36.27		0.47	7.51	6.62
2021/09/21 02:00:00.00	34.96		0.47	7.51	6.32
2021/09/21 03:00:00.00	35.62		0.44	7.51	6.69
2021/09/21 04:00:00.00	32.74		0.42	7.52	8.26
2021/09/21 05:00:00.00	33.68		0.38	7.52	6.75
2021/09/21 06:00:00.00	30.60		0.36	7.53	5.47
2021/09/21 07:00:00.00	33.21		0.34	7.56	1.03
2021/09/21 08:00:00.00	30.67		0.24	7.57	4.10
2021/09/21 09:00:00.00	34.22		0.22	7.51	5.73
2021/09/21 10:00:00.00	39.82		0.28	7.51	5.89
2021/09/21 11:00:00.00	40.25		0.27	7.51	5.78
2021/09/21 12:00:00.00	42.40		0.25	7.50	5.83
2021/09/21 13:00:00.00	47.24		0.23	7.50	5.86
2021/09/21 14:00:00.00	50.44		0.22	7.50	5.56
2021/09/21 15:00:00.00	52.52		0.18	7.50	5.79
2021/09/21 16:00:00.00	51.24		0.17	7.51	5.30
2021/09/21 17:00:00.00	59.20		0.16	7.52	4.99
2021/09/21 18:00:00.00	56.19		0.12	7.54	2.75
2021/09/21 19:00:00.00	48.11		0.11	7.53	4.59
2021/09/21 20:00:00.00	36.64		0.13	7.55	2.93
2021/09/21 21:00:00.00	43.34		0.15	7.52	5.78
2021/09/21 22:00:00.00	39.17		0.15	7.51	5.94
2021/09/21 23:00:00.00	38.82		0.16	7.52	3.49
最大值	59.20		0.47	7.57	8.26
最小值	30.60		0.11	7.50	1.03
平均值	40.91		0.27	7.52	5.33
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					