北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/09/22 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2021/09/22 00:00:00.00 | 35.77 | 0.14 | 7.52 | 4.13 |
| 2021/09/22 01:00:00.00 | 38.88 | 0.14 | 7.51 | 5.29 |
| 2021/09/22 02:00:00.00 | 37.96 | 0.16 | 7.51 | 6.02 |
| 2021/09/22 03:00:00.00 | 36.88 | 0.16 | 7.51 | 5.69 |
| 2021/09/22 04:00:00.00 | 35.05 | 0.16 | 7.51 | 5.28 |
| 2021/09/22 05:00:00.00 | 33.24 | 0.15 | 7.51 | 4.84 |
| 2021/09/22 06:00:00.00 | 32.57 | 0.14 | 7.52 | 2.54 |
| 2021/09/22 07:00:00.00 | 30.59 | 0.12 | 7.54 | 2.90 |
| 2021/09/22 08:00:00.00 | 31.94 | 0.11 | 7.51 | 3.69 |
| 2021/09/22 09:00:00.00 | 36.42 | 0.12 | 7.49 | 4.25 |
| 2021/09/22 10:00:00.00 | 37.72 | 0.13 | 7.48 | 4.75 |
| 2021/09/22 11:00:00.00 | 37.80 | 0.14 | 7.49 | 3.64 |
| 2021/09/22 12:00:00.00 | 42.33 | 0.42 | 7.54 | 1.38 |
| 2021/09/22 13:00:00.00 | 73.92 | 0.49 | 7.50 | 4.33 |
| 2021/09/22 14:00:00.00 | 43.72 | 0.39 | 7.46 | 5.38 |
| 2021/09/22 15:00:00.00 | 39.76 | 0.39 | 7.46 | 4.34 |
| 2021/09/22 16:00:00.00 | 32.54 | 0.37 | 7.50 | 1.37 |
| 2021/09/22 17:00:00.00 | 24.12 | 0.33 | 7.57 | 1.58 |
| 2021/09/22 18:00:00.00 | 21.82 | 0.25 | 7.64 | 1.47 |
| 2021/09/22 19:00:00.00 | 20.16 | 0.17 | 7.54 | 4.17 |
| 2021/09/22 20:00:00.00 | 20.89 | 0.26 | 7.46 | 2.82 |
| 2021/09/22 21:00:00.00 | 25.13 | 0.36 | 7.47 | 5.03 |
| 2021/09/22 22:00:00.00 | 36.73 | 0.38 | 7.43 | 5.82 |
| 2021/09/22 23:00:00.00 | 30.63 | 0.41 | 7.43 | 5.69 |
| **最大值** | 73.92 | 0.49 | 7.64 | 6.02 |
| **最小值** | 20.16 | 0.11 | 7.43 | 1.37 |
| **平均值** | 34.86 | 0.24 | 7.50 | 4.02 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |