北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/09/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/09/23 00:00:00.00	31.88	0.40	7.43	6.06
2021/09/23 01:00:00.00	24.36	0.40	7.43	5.65
2021/09/23 02:00:00.00	16.73	0.38	7.44	6.74
2021/09/23 03:00:00.00	19.43	0.37	7.43	5.67
2021/09/23 04:00:00.00	18.27	0.37	7.44	5.95
2021/09/23 05:00:00.00	12.47	0.36	7.44	5.71
2021/09/23 06:00:00.00	15.18	0.35	7.44	5.14
2021/09/23 07:00:00.00	16.73	0.34	7.48	1.91
2021/09/23 08:00:00.00	15.18	0.32	7.46	3.22
2021/09/23 09:00:00.00	19.69	0.32	7.53	0.18
2021/09/23 10:00:00.00	21.00	0.26	7.47	5.33
2021/09/23 11:00:00.00	17.04	0.28	7.42	4.80
2021/09/23 12:00:00.00	18.50	0.36	7.42	5.39
2021/09/23 13:00:00.00	18.61	0.37	7.41	5.23
2021/09/23 14:00:00.00	19.61	0.38	7.40	5.75
2021/09/23 15:00:00.00	19.15	0.39	7.40	5.62
2021/09/23 16:00:00.00	19.20	0.39	7.40	6.22
2021/09/23 17:00:00.00	18.12	0.42	7.39	4.61
2021/09/23 18:00:00.00	17.18	0.46	7.40	2.79
2021/09/23 19:00:00.00	17.55	0.47	7.38	5.78
2021/09/23 20:00:00.00	17.81	0.48	7.39	4.68
2021/09/23 21:00:00.00	16.57	0.49	7.42	2.79
2021/09/23 22:00:00.00	17.77	0.48	7.38	5.89
2021/09/23 23:00:00.00	16.88	0.46	7.39	5.87
最大值	31.88	0.49	7.53	6.74
最小值	12.47	0.26	7.38	0.18
平均值	18.54	0.39	7.42	4.87
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				