北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/09/24 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/09/24 00:00:00.00	16.94	0.43	7.40	5.98
2021/09/24 01:00:00.00	16.62	0.38	7.41	6.04
2021/09/24 02:00:00.00	15.14	0.35	7.42	5.72
2021/09/24 03:00:00.00	14.66	0.30	7.43	5.77
2021/09/24 04:00:00.00	12.07	0.30	7.45	5.50
2021/09/24 05:00:00.00	13.73	0.28	7.45	5.56
2021/09/24 06:00:00.00	16.35	0.22	7.46	6.52
2021/09/24 07:00:00.00	17.12	0.18	7.46	5.80
2021/09/24 08:00:00.00	15.18	0.13	7.47	6.44
2021/09/24 09:00:00.00	14.08	0.16	7.51	2.64
2021/09/24 10:00:00.00	16.16	0.14	7.47	4.93
2021/09/24 11:00:00.00	13.40	0.15	7.46	5.75
2021/09/24 12:00:00.00	16.19	0.17	7.47	4.15
2021/09/24 13:00:00.00	15.63	0.11	7.47	5.93
2021/09/24 14:00:00.00	14.48	0.11	7.46	5.98
2021/09/24 15:00:00.00	16.18	0.09	7.47	5.96
2021/09/24 16:00:00.00	14.19	0.02	7.47	5.90
2021/09/24 17:00:00.00	15.12	0.01	7.48	5.77
2021/09/24 18:00:00.00	13.93	0.02	7.50	3.32
2021/09/24 19:00:00.00	13.42	0.02	7.50	4.49
2021/09/24 20:00:00.00	5.05	0.02	7.49	5.75
2021/09/24 21:00:00.00	0.00	0.13	7.49	5.85
2021/09/24 22:00:00.00	0.00	0.26	7.49	5.91
2021/09/24 23:00:00.00	0.00	0.24	7.49	5.35

最大值	17.12	0.43	7.51	6.52
最小值	0.00	0.01	7.40	2.64
平均值	12.74	0.18	7.47	5.46
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				