北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/09/25 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/09/25 00:00:00.00	0.00	0.18	7.51	2.54
2021/09/25 01:00:00.00	0.00	0.14	7.52	4.00
2021/09/25 02:00:00.00	0.00	0.15	7.50	5.51
2021/09/25 03:00:00.00	0.00	0.18	7.50	5.61
2021/09/25 04:00:00.00	0.00	0.18	7.50	5.96
2021/09/25 05:00:00.00	0.00	0.19	7.50	4.26
2021/09/25 06:00:00.00	0.00	0.16	7.53	2.42
2021/09/25 07:00:00.00	0.00	0.13	7.51	4.33
2021/09/25 08:00:00.00	0.00	0.15	7.50	4.61
2021/09/25 09:00:00.00	0.00	0.16	7.53	1.34
2021/09/25 10:00:00.00	0.84	0.11	7.58	2.16
2021/09/25 11:00:00.00	12.45	0.13	7.49	5.34
2021/09/25 12:00:00.00	12.54	0.22	7.48	5.23
2021/09/25 13:00:00.00	13.61	0.22	7.48	5.66
2021/09/25 14:00:00.00	15.50	0.20	7.50	2.13
2021/09/25 15:00:00.00	18.72	0.15	7.50	5.12
2021/09/25 16:00:00.00	20.37	0.21	7.47	4.55
2021/09/25 17:00:00.00	24.33	0.29	7.47	4.82
2021/09/25 18:00:00.00	23.88	0.33	7.47	5.26
2021/09/25 19:00:00.00	22.28	0.32	7.47	4.87
2021/09/25 20:00:00.00	24.94	0.31	7.49	2.14
2021/09/25 21:00:00.00	27.81	0.26	7.57	0.01
2021/09/25 22:00:00.00	27.02	0.18	7.56	3.09
2021/09/25 23:00:00.00	24.92	0.24	7.46	5.57
最大值	27.81	0.33	7.58	5.96
最小值	0.00	0.11	7.46	0.01
平均值	11.22	0.20	7.50	4.02
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				