北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期：2021/09/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/09/27 00:00:00.00	26.64	0.37	7.44	5.09
2021/09/27 01:00:00.00	20.23	0.38	7.44	5.28
2021/09/27 02:00:00.00	17.69	0.35	7.45	5.28
2021/09/27 03:00:00.00	16.40	0.34	7.46	5.32
2021/09/27 04:00:00.00	19.80	0.31	7.46	5.45
2021/09/27 05:00:00.00	17.98	0.30	7.47	5.12
2021/09/27 06:00:00.00	20.31	0.32	7.48	2.75
2021/09/27 07:00:00.00	25.04	0.24	7.54	0.18
2021/09/27 08:00:00.00	30.43	0.10	7.56	7.75
2021/09/27 09:00:00.00	26.73	0.18	7.50	10.45
2021/09/27 10:00:00.00	36.21	0.29	7.49	4.95
2021/09/27 11:00:00.00	32.41	0.14	7.46	4.98
2021/09/27 12:00:00.00	32.10	0.05	7.46	5.01
2021/09/27 13:00:00.00	27.62	0.08	7.45	4.94
2021/09/27 14:00:00.00	24.72	0.19	7.45	4.83
2021/09/27 15:00:00.00	26.78	0.33	7.45	4.91
2021/09/27 16:00:00.00	24.07	0.31	7.46	4.72
2021/09/27 17:00:00.00	23.52	0.14	7.48	4.63
2021/09/27 18:00:00.00	20.05	0.01	7.49	2.06
2021/09/27 19:00:00.00	20.89	0.07	7.50	3.60
2021/09/27 20:00:00.00	19.80	0.08	7.52	0.28
2021/09/27 21:00:00.00	20.73	0.08	7.49	4.28
2021/09/27 22:00:00.00	18.41	0.16	7.46	4.41
2021/09/27 23:00:00.00	20.04	0.21	7.45	4.70
最大值	36.21	0.38	7.56	10.45
最小值	16.40	0.01	7.44	0.18
平均值	23.69	0.21	7.48	4.62
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				