北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/09/28 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/09/28 00:00:00.00	19.31	0.13	7.45	5.00
2021/09/28 01:00:00.00	19.14	0.12	7.46	5.01
2021/09/28 02:00:00.00	17.80	0.23	7.45	5.27
2021/09/28 03:00:00.00	18.79	0.14	7.43	5.11
2021/09/28 04:00:00.00	18.13	0.17	7.42	5.14
2021/09/28 05:00:00.00	17.47	0.28	7.41	4.76
2021/09/28 06:00:00.00	18.75	0.31	7.41	4.90
2021/09/28 07:00:00.00	18.14	0.32	7.41	4.76
2021/09/28 08:00:00.00	14.26	0.30	7.41	4.52
2021/09/28 09:00:00.00	16.09	0.32	7.42	2.79
2021/09/28 10:00:00.00	18.09	0.30	7.47	2.99
2021/09/28 11:00:00.00	21.45	0.26	7.52	2.43
2021/09/28 12:00:00.00	51.25	0.28	7.50	2.98
2021/09/28 13:00:00.00	46.05	0.29	7.49	5.01
2021/09/28 14:00:00.00	48.28	0.15	7.47	5.78
2021/09/28 15:00:00.00	42.72	0.03	7.48	5.18
2021/09/28 16:00:00.00	49.02	0.20	7.48	4.77
2021/09/28 17:00:00.00	51.25	0.36	7.49	4.91
2021/09/28 18:00:00.00	44.86	0.20	7.51	1.10
2021/09/28 19:00:00.00	48.65	0.04	7.52	3.53
2021/09/28 20:00:00.00	43.27	0.08	7.49	4.54
2021/09/28 21:00:00.00	44.26	0.07	7.48	4.69
2021/09/28 22:00:00.00	48.45	0.03	7.48	4.69
2021/09/28 23:00:00.00	44.51	0.15	7.49	2.59
最大值	51.25	0.36	7.52	5.78
最小值	14.26	0.03	7.41	1.10
平均值	32.50	0.20	7.46	4.27
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				