北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/09/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/09/30 00:00:00.00	45.94		0.03	7.47	4.95
2021/09/30 01:00:00.00	48.28		0.05	7.47	5.13
2021/09/30 02:00:00.00	43.97		0.04	7.47	5.15
2021/09/30 03:00:00.00	46.99		0.01	7.48	4.86
2021/09/30 04:00:00.00	41.37		0.01	7.48	5.04
2021/09/30 05:00:00.00	47.58		0.02	7.48	4.93
2021/09/30 06:00:00.00	43.28		0.02	7.49	5.15
2021/09/30 07:00:00.00	46.74		0.01	7.49	5.10
2021/09/30 08:00:00.00	53.03		0.02	7.49	5.10
2021/09/30 09:00:00.00	46.67		0.03	7.50	5.14
2021/09/30 10:00:00.00	41.38		0.02	7.49	5.14
2021/09/30 11:00:00.00	43.82		0.03	7.50	5.02
2021/09/30 12:00:00.00	43.43		0.04	7.49	5.01
2021/09/30 13:00:00.00	48.03		0.07	7.50	3.63
2021/09/30 14:00:00.00	49.22		0.09	7.50	4.87
2021/09/30 15:00:00.00	50.94		0.11	7.50	5.20
2021/09/30 16:00:00.00	49.97		0.07	7.49	5.03
最大值	53.03		0.11	7.50	5.20
最小值	41.37		0.01	7.47	3.63
平均值	46.51		0.04	7.49	4.97
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					