北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/10/09 08:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/10/09 08:00:00.00	106.55		0.71	7.38	3.38
2021/10/09 09:00:00.00	105.14		0.44	7.42	3.82
2021/10/09 10:00:00.00	94.28		0.32	7.47	3.74
2021/10/09 11:00:00.00	99.86		0.58	7.49	3.54
2021/10/09 12:00:00.00	101.43		0.55	7.50	3.50
2021/10/09 13:00:00.00	112.34		0.53	7.51	3.68
2021/10/09 14:00:00.00	107.77		0.58	7.51	2.20
2021/10/09 15:00:00.00	104.17		0.59	7.51	3.56
2021/10/09 16:00:00.00	112.11		0.57	7.50	3.28
2021/10/09 17:00:00.00	117.80		0.44	7.50	3.17
2021/10/09 18:00:00.00	116.96		0.46	7.51	3.86
2021/10/09 19:00:00.00	111.83		0.58	7.52	3.73
2021/10/09 20:00:00.00	107.13		0.61	7.52	3.74
2021/10/09 21:00:00.00	109.99		0.53	7.52	3.74
2021/10/09 22:00:00.00	104.83		0.41	7.52	3.71
2021/10/09 23:00:00.00	111.28		0.52	7.52	3.73
最大值	117.80		0.71	7.52	3.86
最小值	94.28		0.32	7.38	2.20
平均值	107.72		0.53	7.49	3.52
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					