北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/10/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/10/10 00:00:00.00	98.09	0.44	7.52	3.71
2021/10/10 01:00:00.00	97.58	0.38	7.52	3.70
2021/10/10 02:00:00.00	95.80	0.52	7.52	3.68
2021/10/10 03:00:00.00	117.69	0.53	7.50	5.94
2021/10/10 04:00:00.00	99.73	0.34	7.49	4.45
2021/10/10 05:00:00.00	114.30	0.22	7.50	4.22
2021/10/10 06:00:00.00	120.67	0.34	7.52	4.19
2021/10/10 07:00:00.00	108.22	0.51	7.53	4.00
2021/10/10 08:00:00.00	106.85	0.31	7.53	3.02
2021/10/10 09:00:00.00	108.78	0.20	7.53	1.65
2021/10/10 10:00:00.00	106.59	0.32	7.53	2.72
2021/10/10 11:00:00.00	111.56	0.27	7.53	3.76
2021/10/10 12:00:00.00	105.56	0.15	7.53	3.84
2021/10/10 13:00:00.00	105.73	0.27	7.54	3.97
2021/10/10 14:00:00.00	106.76	0.35	7.54	3.86
2021/10/10 15:00:00.00	102.54	0.35	7.55	4.03
2021/10/10 16:00:00.00	91.01	0.45	7.54	3.91
2021/10/10 17:00:00.00	100.24	0.44	7.55	2.98
2021/10/10 18:00:00.00	90.12	0.27	7.55	0.34
2021/10/10 19:00:00.00	99.32	0.22	7.54	3.08
2021/10/10 20:00:00.00	96.16	0.38	7.53	3.97
2021/10/10 21:00:00.00	90.19	0.31	7.53	4.03
2021/10/10 22:00:00.00	101.82	0.31	7.54	4.22
2021/10/10 23:00:00.00	96.30	0.21	7.54	4.05
最大值	120.67	0.53	7.55	5.94
最小值	90.12	0.15	7.49	0.34
平均值	102.98	0.34	7.53	3.64
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				