北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/10/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/10/14 00:00:00.00	58.21	0.21	7.66	4.21
2021/10/14 01:00:00.00	53.87	0.20	7.67	4.22
2021/10/14 02:00:00.00	50.89	0.19	7.67	3.93
2021/10/14 03:00:00.00	58.47	0.18	7.67	3.75
2021/10/14 04:00:00.00	55.80	0.16	7.67	4.17
2021/10/14 05:00:00.00	59.92	0.16	7.67	3.64
2021/10/14 06:00:00.00	49.44	0.16	7.67	3.42
2021/10/14 07:00:00.00	62.00	0.16	7.68	2.54
2021/10/14 08:00:00.00	45.84	0.16	7.67	3.53
2021/10/14 09:00:00.00	54.09	0.17	7.67	0.92
2021/10/14 10:00:00.00	63.34	0.16	7.66	2.55
2021/10/14 11:00:00.00	59.76	0.15	7.66	3.54
2021/10/14 12:00:00.00	59.88	0.16	7.65	3.90
2021/10/14 13:00:00.00	68.82	0.16	7.65	3.73
2021/10/14 14:00:00.00	64.18	0.15	7.64	3.98
2021/10/14 15:00:00.00	63.32	0.14	7.64	3.62
2021/10/14 16:00:00.00	77.23	0.13	7.76	3.74
2021/10/14 17:00:00.00	43.58	0.13	7.71	3.58
2021/10/14 18:00:00.00	47.43	0.14	7.65	1.57
2021/10/14 19:00:00.00	74.26	0.14	7.65	3.27
2021/10/14 20:00:00.00	59.52	0.13	7.64	2.80
2021/10/14 21:00:00.00	66.34	0.14	7.65	1.84
2021/10/14 22:00:00.00	59.82	0.15	7.63	3.76
2021/10/14 23:00:00.00	65.81	0.14	7.63	3.81

最大值	77.23	0.21	7.76	4.22
最小值	43.58	0.13	7.63	0.92
平均值	59.24	0.16	7.66	3.33
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				