北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/10/15 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/10/15 00:00:00.00	60.43	0.14	7.62	3.52
2021/10/15 01:00:00.00	64.93	0.15	7.62	3.62
2021/10/15 02:00:00.00	62.68	0.16	7.62	3.44
2021/10/15 03:00:00.00	54.36	0.17	7.61	3.68
2021/10/15 04:00:00.00	71.43	0.17	7.61	3.44
2021/10/15 05:00:00.00	80.28	0.15	7.60	3.61
2021/10/15 06:00:00.00	66.73	0.17	7.60	3.56
2021/10/15 07:00:00.00	72.23	0.19	7.59	3.51
2021/10/15 08:00:00.00	71.90	0.20	7.59	3.53
2021/10/15 09:00:00.00	62.65	0.20	7.60	0.86
2021/10/15 10:00:00.00	68.46	0.18	7.63	0.00
2021/10/15 11:00:00.00	74.01	0.14	7.65	0.83
2021/10/15 12:00:00.00	76.33	0.14	7.60	3.66
2021/10/15 13:00:00.00	75.81	0.20	7.58	2.48
2021/10/15 14:00:00.00	74.55	0.23	7.58	3.05
2021/10/15 15:00:00.00	96.82	0.24	7.57	3.81
2021/10/15 16:00:00.00	108.50	0.25	7.57	3.78
2021/10/15 17:00:00.00	99.43	0.25	7.58	3.68
2021/10/15 18:00:00.00	87.77	0.24	7.58	3.92
2021/10/15 19:00:00.00	95.09	0.22	7.59	3.61
2021/10/15 20:00:00.00	80.87	0.21	7.59	3.72
2021/10/15 21:00:00.00	82.19	0.20	7.59	3.69
2021/10/15 22:00:00.00	79.39	0.20	7.59	3.88
2021/10/15 23:00:00.00	74.06	0.20	7.59	3.65
最大值	108.50	0.25	7.65	3.92
最小值	54.36	0.14	7.57	0.00
平均值	76.70	0.19	7.60	3.19
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				