北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/10/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/10/16 00:00:00.00	74.23	0.19	7.59	3.62
2021/10/16 01:00:00.00	75.63	0.19	7.60	3.69
2021/10/16 02:00:00.00	71.91	0.18	7.60	3.66
2021/10/16 03:00:00.00	69.74	0.17	7.60	3.75
2021/10/16 04:00:00.00	80.03	0.16	7.60	3.56
2021/10/16 05:00:00.00	61.19	0.15	7.60	3.57
2021/10/16 06:00:00.00	67.93	0.16	7.60	3.44
2021/10/16 07:00:00.00	69.77	0.16	7.61	3.05
2021/10/16 08:00:00.00	59.11	0.15	7.61	2.45
2021/10/16 09:00:00.00	60.47	0.14	7.61	1.99
2021/10/16 10:00:00.00	71.63	0.13	7.62	0.50
2021/10/16 11:00:00.00	81.08	0.12	7.62	1.84
2021/10/16 12:00:00.00	67.62	0.12	7.59	3.61
2021/10/16 13:00:00.00	72.35	0.15	7.58	3.69
2021/10/16 14:00:00.00	76.24	0.16	7.58	3.77
2021/10/16 15:00:00.00	85.21	0.16	7.59	3.85
2021/10/16 16:00:00.00	86.58	0.16	7.59	3.96
2021/10/16 17:00:00.00	88.31	0.15	7.60	2.50
2021/10/16 18:00:00.00	83.99	0.15	7.61	2.54
2021/10/16 19:00:00.00	88.23	0.16	7.60	3.78
2021/10/16 20:00:00.00	84.02	0.17	7.60	3.83
2021/10/16 21:00:00.00	68.49	0.17	7.60	3.98
2021/10/16 22:00:00.00	68.47	0.19	7.59	3.82
2021/10/16 23:00:00.00	67.85	0.19	7.59	3.80
最大值	88.31	0.19	7.62	3.98
最小值	59.11	0.12	7.58	0.50
平均值	74.17	0.16	7.60	3.26
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				