北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/10/17 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/10/17 00:00:00.00	66.13	0.21	7.59	4.44
2021/10/17 01:00:00.00	49.83	0.22	7.59	4.21
2021/10/17 02:00:00.00	58.94	0.22	7.59	3.54
2021/10/17 03:00:00.00	54.91	0.24	7.59	3.31
2021/10/17 04:00:00.00	52.71	0.25	7.59	2.99
2021/10/17 05:00:00.00	52.73	0.26	7.58	3.42
2021/10/17 06:00:00.00	47.63	0.29	7.58	3.77
2021/10/17 07:00:00.00	51.32	0.29	7.57	4.15
2021/10/17 08:00:00.00	45.82	0.29	7.57	3.94
2021/10/17 09:00:00.00	51.68	0.28	7.59	0.37
2021/10/17 10:00:00.00	58.30	0.26	7.62	0.00
2021/10/17 11:00:00.00	67.39	0.24	7.66	0.00
2021/10/17 12:00:00.00	66.76	0.23	7.70	0.00
2021/10/17 13:00:00.00	86.00	0.23	7.74	0.00
2021/10/17 14:00:00.00	68.97	0.23	7.78	0.00
2021/10/17 15:00:00.00	75.47	0.22	7.81	0.00
2021/10/17 16:00:00.00	73.45	0.24	7.85	0.00
2021/10/17 17:00:00.00	76.40	0.23	7.89	0.00
2021/10/17 18:00:00.00	71.81	0.20	7.92	0.00
2021/10/17 19:00:00.00	74.45	0.19	7.81	3.11
2021/10/17 20:00:00.00	78.34	0.26	7.69	4.28
2021/10/17 21:00:00.00	70.60	0.33	7.67	3.97
2021/10/17 22:00:00.00	69.53	0.33	7.66	3.93
2021/10/17 23:00:00.00	73.16	0.34	7.65	4.07
最大值	86.00	0.34	7.92	4.44
最小值	45.82	0.19	7.57	0.00
平均值	64.26	0.25	7.68	2.23
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				