北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/10/18 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/10/18 00:00:00.00	65.94	0.33	7.65	4.05
2021/10/18 01:00:00.00	67.34	0.31	7.64	3.92
2021/10/18 02:00:00.00	57.93	0.30	7.63	4.01
2021/10/18 03:00:00.00	57.33	0.30	7.63	4.06
2021/10/18 04:00:00.00	57.14	0.31	7.62	3.92
2021/10/18 05:00:00.00	53.20	0.29	7.61	3.81
2021/10/18 06:00:00.00	53.04	0.29	7.61	4.00
2021/10/18 07:00:00.00	52.57	0.29	7.61	3.79
2021/10/18 08:00:00.00	44.94	0.27	7.60	4.26
2021/10/18 09:00:00.00	52.51	0.26	7.60	3.81
2021/10/18 10:00:00.00	70.37	0.25	7.60	4.17
2021/10/18 11:00:00.00	53.82	0.23	7.59	4.22
2021/10/18 12:00:00.00	62.57	0.23	7.59	3.94
2021/10/18 13:00:00.00	69.73	0.22	7.58	3.91
2021/10/18 14:00:00.00	73.10	0.22	7.58	3.85
2021/10/18 15:00:00.00	79.96	0.22	7.58	3.85
2021/10/18 16:00:00.00	86.93	0.22	7.59	3.63
2021/10/18 17:00:00.00	82.25	0.23	7.59	3.74
2021/10/18 18:00:00.00	85.46	0.22	7.60	1.08
2021/10/18 19:00:00.00	75.36	0.21	7.60	3.88
2021/10/18 20:00:00.00	70.81	0.21	7.59	3.73
2021/10/18 21:00:00.00	70.56	0.22	7.58	4.24
2021/10/18 22:00:00.00	73.80	0.23	7.58	3.82
2021/10/18 23:00:00.00	104.17	0.23	7.59	4.16
最大值	104.17	0.33	7.65	4.26
最小值	44.94	0.21	7.58	1.08
平均值	67.54	0.25	7.60	3.83
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				