北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/10/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/10/19 00:00:00.00	73.96		0.24	7.59	4.16
2021/10/19 01:00:00.00	103.91		0.25	7.59	3.78
2021/10/19 02:00:00.00	83.14		0.26	7.59	3.96
2021/10/19 03:00:00.00	56.08		0.25	7.59	4.00
2021/10/19 04:00:00.00	56.88		0.22	7.59	3.91
2021/10/19 05:00:00.00	66.32		0.22	7.59	3.90
2021/10/19 06:00:00.00	70.40		0.24	7.59	4.19
2021/10/19 07:00:00.00	60.13		0.23	7.58	4.14
2021/10/19 08:00:00.00	62.73		0.23	7.57	4.01
2021/10/19 09:00:00.00	84.43		0.26	7.57	4.21
2021/10/19 10:00:00.00	69.53		0.25	7.57	4.25
2021/10/19 11:00:00.00	62.48		0.21	7.57	4.11
2021/10/19 12:00:00.00	70.65		0.20	7.56	3.75
2021/10/19 13:00:00.00	89.76		0.21	7.56	3.86
2021/10/19 14:00:00.00	91.63		0.21	7.55	3.74
2021/10/19 15:00:00.00	73.90		0.22	7.55	3.70
2021/10/19 16:00:00.00	69.80		0.23	7.55	3.72
2021/10/19 17:00:00.00	73.61		0.23	7.55	3.26
2021/10/19 18:00:00.00	69.39		0.24	7.57	1.52
2021/10/19 19:00:00.00	75.03		0.26	7.56	4.03
2021/10/19 20:00:00.00	56.63		0.26	7.55	4.51
2021/10/19 21:00:00.00	58.29		0.25	7.54	4.10
2021/10/19 22:00:00.00	51.57		0.31	7.55	4.27
2021/10/19 23:00:00.00	45.06		0.29	7.55	4.22
最大值	103.91		0.31	7.59	4.51
最小值	45.06		0.20	7.54	1.52
平均值	69.80		0.24	7.57	3.89
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					