北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/10/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/10/20 00:00:00.00	38.88	0.24	7.55	4.13
2021/10/20 01:00:00.00	36.50	0.24	7.54	4.16
2021/10/20 02:00:00.00	39.17	0.25	7.55	4.16
2021/10/20 03:00:00.00	35.45	0.25	7.55	4.05
2021/10/20 04:00:00.00	31.97	0.26	7.55	4.15
2021/10/20 05:00:00.00	31.11	0.26	7.55	4.05
2021/10/20 06:00:00.00	29.07	0.27	7.56	4.02
2021/10/20 07:00:00.00	34.51	0.26	7.56	4.34
2021/10/20 08:00:00.00	32.28	0.24	7.56	4.56
2021/10/20 09:00:00.00	33.56	0.24	7.57	1.11
2021/10/20 10:00:00.00	33.56	0.24	7.57	4.11
2021/10/20 11:00:00.00	33.56	0.24	7.56	4.20
2021/10/20 12:00:00.00	33.56	0.23	7.56	4.28
2021/10/20 13:00:00.00	33.56	0.23	7.57	3.77
2021/10/20 14:00:00.00	47.66	0.23	7.59	4.08
2021/10/20 15:00:00.00	53.87	0.26	7.59	3.71
2021/10/20 16:00:00.00	49.47	0.26	7.61	3.76
2021/10/20 17:00:00.00	56.19	0.24	7.61	3.43
2021/10/20 18:00:00.00	51.54	0.24	7.62	2.34
2021/10/20 19:00:00.00	49.78	0.22	7.62	3.13
2021/10/20 20:00:00.00	44.43	0.22	7.62	3.70
2021/10/20 21:00:00.00	38.27	0.21	7.61	3.48
2021/10/20 22:00:00.00	38.48	0.20	7.62	3.46
2021/10/20 23:00:00.00	38.15	0.20	7.62	3.73
最大值	56.19	0.27	7.62	4.56
最小值	29.07	0.20	7.54	1.11
平均值	39.36	0.24	7.58	3.75
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				