北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/10/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| 2021/10/21 00:00:00.00 | 32.91 | 0.19 | 7.62 | 3.68 |
| 2021/10/21 01:00:00.00 | 31.34 | 0.22 | 7.61 | 3.58 |
| 2021/10/21 02:00:00.00 | 28.01 | 0.21 | 7.60 | 3.60 |
| 2021/10/21 03:00:00.00 | 29.29 | 0.18 | 7.59 | 3.64 |
| 2021/10/21 04:00:00.00 | 26.41 | 0.20 | 7.59 | 3.56 |
| 2021/10/21 05:00:00.00 | 27.64 | 0.21 | 7.58 | 3.48 |
| 2021/10/21 06:00:00.00 | 24.59 | 0.25 | 7.58 | 3.52 |
| 2021/10/21 07:00:00.00 | 19.38 | 0.23 | 7.58 | 3.74 |
| 2021/10/21 08:00:00.00 | 22.84 | 0.21 | 7.58 | 2.62 |
| 2021/10/21 09:00:00.00 | 26.53 | 0.19 | 7.60 | 1.85 |
| 2021/10/21 10:00:00.00 | 27.42 | 0.17 | 7.58 | 3.80 |
| 2021/10/21 11:00:00.00 | 35.69 | 0.16 | 7.58 | 3.62 |
| 2021/10/21 12:00:00.00 | 40.18 | 0.12 | 7.57 | 3.57 |
| 2021/10/21 13:00:00.00 | 49.25 | 0.10 | 7.58 | 3.36 |
| 2021/10/21 14:00:00.00 | 53.67 | 0.09 | 7.58 | 3.42 |
| 2021/10/21 15:00:00.00 | 65.71 | 0.09 | 7.58 | 3.40 |
| 2021/10/21 16:00:00.00 | 67.90 | 0.09 | 7.59 | 3.34 |
| 2021/10/21 17:00:00.00 | 66.50 | 0.10 | 7.61 | 1.73 |
| 2021/10/21 18:00:00.00 | 64.80 | 0.10 | 7.64 | 0.59 |
| 2021/10/21 19:00:00.00 | 61.89 | 0.09 | 7.63 | 1.19 |
| 2021/10/21 20:00:00.00 | 41.51 | 0.10 | 7.62 | 1.13 |
| 2021/10/21 21:00:00.00 | 43.12 | 0.11 | 7.62 | 2.18 |
| 2021/10/21 22:00:00.00 | 39.90 | 0.10 | 7.60 | 3.45 |
| 2021/10/21 23:00:00.00 | 37.63 | 0.09 | 7.60 | 3.62 |
| **最大值** | 67.90 | 0.25 | 7.64 | 3.80 |
| **最小值** | 19.38 | 0.09 | 7.57 | 0.59 |
| **平均值** | 40.17 | 0.15 | 7.60 | 2.99 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | |
| 超标倍数 | | | | |