北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/10/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/10/23 00:00:00.00	25.78	0.08	7.62	3.77
2021/10/23 01:00:00.00	26.72	0.08	7.62	3.66
2021/10/23 02:00:00.00	23.10	0.08	7.62	3.50
2021/10/23 03:00:00.00	24.26	0.08	7.62	3.52
2021/10/23 04:00:00.00	19.66	0.06	7.62	3.56
2021/10/23 05:00:00.00	18.86	0.07	7.62	3.61
2021/10/23 06:00:00.00	19.80	0.07	7.62	3.58
2021/10/23 07:00:00.00	19.63	0.07	7.62	3.70
2021/10/23 08:00:00.00	17.28	0.08	7.62	2.82
2021/10/23 09:00:00.00	18.48	0.08	7.64	1.65
2021/10/23 10:00:00.00	24.93	0.07	7.62	4.10
2021/10/23 11:00:00.00	29.08	0.07	7.61	3.80
2021/10/23 12:00:00.00	32.61	0.06	7.61	3.82
2021/10/23 13:00:00.00	38.19	0.05	7.61	3.65
2021/10/23 14:00:00.00	52.91	0.04	7.61	3.56
2021/10/23 15:00:00.00	45.44	0.04	7.61	3.81
2021/10/23 16:00:00.00	51.72	0.04	7.64	0.61
2021/10/23 17:00:00.00	60.44	0.05	7.64	3.46
2021/10/23 18:00:00.00	53.25	0.05	7.63	3.32
2021/10/23 19:00:00.00	47.58	0.07	7.62	3.58
2021/10/23 20:00:00.00	36.31	0.07	7.63	3.51
2021/10/23 21:00:00.00	34.88	0.08	7.62	3.62
2021/10/23 22:00:00.00	29.07	0.08	7.62	3.60
2021/10/23 23:00:00.00	24.75	0.08	7.62	3.94
最大值	60.44	0.08	7.64	4.10
最小值	17.28	0.04	7.61	0.61
平均值	32.28	0.07	7.62	3.41
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				