北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/10/24 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/10/24 00:00:00.00	23.89	0.07	7.62	3.55
2021/10/24 01:00:00.00	23.82	0.07	7.62	3.62
2021/10/24 02:00:00.00	20.27	0.07	7.62	3.60
2021/10/24 03:00:00.00	22.92	0.08	7.62	3.62
2021/10/24 04:00:00.00	19.77	0.08	7.62	3.44
2021/10/24 05:00:00.00	16.38	0.07	7.62	3.38
2021/10/24 06:00:00.00	16.00	0.06	7.63	3.28
2021/10/24 07:00:00.00	16.65	0.07	7.62	3.38
2021/10/24 08:00:00.00	16.99	0.07	7.63	1.90
2021/10/24 09:00:00.00	18.05	0.07	7.65	1.60
2021/10/24 10:00:00.00	20.11	0.05	7.63	3.93
2021/10/24 11:00:00.00	25.37	0.05	7.62	3.98
2021/10/24 12:00:00.00	32.09	0.05	7.61	4.07
2021/10/24 13:00:00.00	42.11	0.04	7.61	3.80
2021/10/24 14:00:00.00	46.87	0.04	7.62	3.68
2021/10/24 15:00:00.00	45.92	0.04	7.62	3.83
2021/10/24 16:00:00.00	58.05	0.04	7.63	3.81
2021/10/24 17:00:00.00	54.93	0.05	7.63	3.69
2021/10/24 18:00:00.00	41.33	0.05	7.64	0.20
2021/10/24 19:00:00.00	41.69	0.05	7.64	2.95
2021/10/24 20:00:00.00	34.34	0.06	7.61	3.20
2021/10/24 21:00:00.00	29.72	0.06	7.60	2.88
2021/10/24 22:00:00.00	26.45	0.07	7.59	3.12
2021/10/24 23:00:00.00	26.73	0.07	7.59	3.09
最大值	58.05	0.08	7.65	4.07
最小值	16.00	0.04	7.59	0.20
平均值	30.02	0.06	7.62	3.23
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				