北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/10/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/10/27 00:00:00.00	26.07	0.03	7.58	3.77
2021/10/27 01:00:00.00	23.68	0.02	7.58	3.72
2021/10/27 02:00:00.00	23.22	0.02	7.59	3.56
2021/10/27 03:00:00.00	27.41	0.02	7.59	3.72
2021/10/27 04:00:00.00	24.72	0.02	7.60	3.44
2021/10/27 05:00:00.00	20.75	0.02	7.60	3.58
2021/10/27 06:00:00.00	19.51	0.02	7.60	3.49
2021/10/27 07:00:00.00	20.00	0.02	7.60	3.86
2021/10/27 08:00:00.00	19.51	0.02	7.60	3.75
2021/10/27 09:00:00.00	19.86	0.02	7.61	3.73
2021/10/27 10:00:00.00	29.14	0.01	7.61	3.93
2021/10/27 11:00:00.00	38.80	0.05	7.61	3.57
2021/10/27 12:00:00.00	41.63	0.06	7.61	3.63
2021/10/27 13:00:00.00	42.43	0.07	7.61	3.53
2021/10/27 14:00:00.00	51.19	0.07	7.61	3.26
2021/10/27 15:00:00.00	54.04	0.05	7.62	3.31
2021/10/27 16:00:00.00	59.41	0.05	7.63	3.15
2021/10/27 17:00:00.00	57.46	0.06	7.63	3.15
2021/10/27 18:00:00.00	61.40	0.07	7.63	3.45
2021/10/27 19:00:00.00	50.45	0.06	7.63	3.28
2021/10/27 20:00:00.00	21.89	0.05	7.63	3.52
2021/10/27 21:00:00.00	0.00	0.05	7.63	2.85
2021/10/27 22:00:00.00	0.00	0.05	7.63	2.29
2021/10/27 23:00:00.00	0.00	0.05	7.63	2.49
最大值	61.40	0.07	7.63	3.93
最小值	0.00	0.01	7.58	2.29
平均值	30.52	0.04	7.61	3.42
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				