北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/10/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/10/29 00:00:00.00	39.38	0.05	7.57	3.38
2021/10/29 01:00:00.00	31.38	0.04	7.56	3.38
2021/10/29 02:00:00.00	28.49	0.03	7.56	3.55
2021/10/29 03:00:00.00	31.75	0.03	7.55	3.34
2021/10/29 04:00:00.00	31.74	0.05	7.55	3.37
2021/10/29 05:00:00.00	26.43	0.06	7.54	3.54
2021/10/29 06:00:00.00	25.07	0.07	7.54	3.16
2021/10/29 07:00:00.00	25.98	0.12	7.53	3.55
2021/10/29 08:00:00.00	27.16	0.21	7.53	3.35
2021/10/29 09:00:00.00	24.79	0.24	7.55	0.14
2021/10/29 10:00:00.00	26.83	0.20	7.58	0.88
2021/10/29 11:00:00.00	28.67	0.17	7.54	3.23
2021/10/29 12:00:00.00	33.55	0.27	7.52	3.76
2021/10/29 13:00:00.00	45.15	0.37	7.51	3.85
2021/10/29 14:00:00.00	44.46	0.39	7.51	3.50
2021/10/29 15:00:00.00	42.33	0.42	7.51	3.78
2021/10/29 16:00:00.00	47.31	0.46	7.51	3.50
2021/10/29 17:00:00.00	48.11	0.51	7.52	2.26
2021/10/29 18:00:00.00	44.26	0.50	7.52	1.72
2021/10/29 19:00:00.00	43.31	0.48	7.51	3.11
2021/10/29 20:00:00.00	42.99	0.49	7.51	3.41
2021/10/29 21:00:00.00	37.30	0.49	7.50	3.66
2021/10/29 22:00:00.00	32.90	0.47	7.50	3.07
2021/10/29 23:00:00.00	35.18	0.43	7.50	2.64
最大值	48.11	0.51	7.58	3.85
最小值	24.79	0.03	7.50	0.14
平均值	35.19	0.27	7.53	3.05
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				