北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/10/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/10/30 00:00:00.00	36.32	0.38	7.50	3.23
2021/10/30 01:00:00.00	29.57	0.37	7.50	3.36
2021/10/30 02:00:00.00	22.29	0.33	7.51	3.29
2021/10/30 03:00:00.00	27.06	0.28	7.51	3.52
2021/10/30 04:00:00.00	30.55	0.20	7.52	3.69
2021/10/30 05:00:00.00	26.06	0.11	7.52	3.64
2021/10/30 06:00:00.00	28.53	0.08	7.53	3.64
2021/10/30 07:00:00.00	26.20	0.06	7.53	3.66
2021/10/30 08:00:00.00	25.51	0.05	7.53	3.44
2021/10/30 09:00:00.00	29.34	0.04	7.55	1.27
2021/10/30 10:00:00.00	26.10	0.03	7.56	1.10
2021/10/30 11:00:00.00	32.65	0.02	7.54	2.77
2021/10/30 12:00:00.00	35.92	0.01	7.53	3.63
2021/10/30 13:00:00.00	39.27	0.03	7.53	3.73
2021/10/30 14:00:00.00	42.75	0.03	7.53	3.91
2021/10/30 15:00:00.00	45.17	0.02	7.54	3.50
2021/10/30 16:00:00.00	44.35	0.03	7.55	3.59
2021/10/30 17:00:00.00	52.47	0.02	7.55	2.74
2021/10/30 18:00:00.00	48.45	0.02	7.58	1.01
2021/10/30 19:00:00.00	42.65	0.03	7.60	0.00
2021/10/30 20:00:00.00	42.36	0.04	7.64	0.07
2021/10/30 21:00:00.00	43.67	0.04	7.61	3.06
2021/10/30 22:00:00.00	39.90	0.04	7.58	3.46
2021/10/30 23:00:00.00	36.00	0.03	7.57	3.65
最大值	52.47	0.38	7.64	3.91
最小值	22.29	0.01	7.50	0.00
平均值	35.55	0.09	7.55	2.87
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				