北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/11/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/11/01 00:00:00.00	26.21	0.60	7.50	3.49
2021/11/01 01:00:00.00	29.18	0.57	7.49	3.51
2021/11/01 02:00:00.00	27.30	0.54	7.50	3.46
2021/11/01 03:00:00.00	27.29	0.51	7.50	3.25
2021/11/01 04:00:00.00	25.26	0.48	7.50	3.35
2021/11/01 05:00:00.00	26.33	0.47	7.50	3.38
2021/11/01 06:00:00.00	23.68	0.45	7.50	3.40
2021/11/01 07:00:00.00	24.38	0.44	7.50	3.46
2021/11/01 08:00:00.00	22.91	0.44	7.50	2.01
2021/11/01 09:00:00.00	19.87	0.44	7.53	0.00
2021/11/01 10:00:00.00	19.88	0.41	7.57	0.00
2021/11/01 11:00:00.00	24.54	0.37	7.56	1.12
2021/11/01 12:00:00.00	26.60	0.37	7.51	1.45
2021/11/01 13:00:00.00	27.51	0.41	7.49	1.48
2021/11/01 14:00:00.00	32.56	0.43	7.49	1.06
2021/11/01 15:00:00.00	35.55	0.42	7.49	0.71
2021/11/01 16:00:00.00	28.79	0.41	7.50	0.44
2021/11/01 17:00:00.00	30.08	0.40	7.49	1.36
2021/11/01 18:00:00.00	32.29	0.43	7.49	0.38
2021/11/01 19:00:00.00	31.72	0.46	7.48	1.92
2021/11/01 20:00:00.00	38.24	0.51	7.46	3.24
2021/11/01 21:00:00.00	28.84	0.60	7.46	3.38
2021/11/01 22:00:00.00	25.99	0.67	7.46	3.67
2021/11/01 23:00:00.00	27.02	0.70	7.46	3.43
最大值	38.24	0.70	7.57	3.67
最小值	19.87	0.37	7.46	0.00
平均值	27.58	0.48	7.50	2.21
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				