北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/11/03 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/11/03 00:00:00.00	20.32	0.20	7.50	3.22
2021/11/03 01:00:00.00	22.80	0.16	7.50	3.37
2021/11/03 02:00:00.00	22.28	0.13	7.50	3.34
2021/11/03 03:00:00.00	21.67	0.09	7.50	3.25
2021/11/03 04:00:00.00	19.64	0.07	7.50	3.25
2021/11/03 05:00:00.00	17.69	0.07	7.50	3.24
2021/11/03 06:00:00.00	24.04	0.07	7.50	3.13
2021/11/03 07:00:00.00	19.85	0.07	7.50	3.16
2021/11/03 08:00:00.00	20.05	0.07	7.50	2.88
2021/11/03 09:00:00.00	21.86	0.06	7.53	0.00
2021/11/03 10:00:00.00	16.45	0.04	7.54	1.59
2021/11/03 11:00:00.00	20.28	0.03	7.53	1.72
2021/11/03 12:00:00.00	19.58	0.03	7.52	1.73
2021/11/03 13:00:00.00	20.78	0.04	7.51	1.76
2021/11/03 14:00:00.00	21.69	0.04	7.51	1.61
2021/11/03 15:00:00.00	23.35	0.04	7.51	1.62
2021/11/03 16:00:00.00	31.75	0.05	7.51	1.73
2021/11/03 17:00:00.00	28.26	0.06	7.51	0.81
2021/11/03 18:00:00.00	25.65	0.07	7.53	0.32
2021/11/03 19:00:00.00	25.94	0.06	7.52	1.98
2021/11/03 20:00:00.00	20.60	0.17	7.49	3.07
2021/11/03 21:00:00.00	21.67	0.34	7.48	3.13
2021/11/03 22:00:00.00	18.95	0.43	7.47	3.29
2021/11/03 23:00:00.00	19.56	0.48	7.47	3.60

最大值	31.75	0.48	7.54	3.60
最小值	16.45	0.03	7.47	0.00
平均值	21.86	0.12	7.51	2.37
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				