北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/11/04 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/11/04 00:00:00.00	17.09	0.52	7.47	3.41
2021/11/04 01:00:00.00	19.50	0.53	7.47	3.39
2021/11/04 02:00:00.00	16.21	0.52	7.47	3.57
2021/11/04 03:00:00.00	16.68	0.52	7.47	3.31
2021/11/04 04:00:00.00	18.20	0.51	7.48	3.44
2021/11/04 05:00:00.00	17.26	0.49	7.49	3.29
2021/11/04 06:00:00.00	19.32	0.47	7.49	3.40
2021/11/04 07:00:00.00	18.67	0.45	7.49	3.18
2021/11/04 08:00:00.00	19.33	0.44	7.49	2.71
2021/11/04 09:00:00.00	17.98	0.43	7.51	0.72
2021/11/04 10:00:00.00	18.60	0.37	7.54	0.00
2021/11/04 11:00:00.00	20.64	0.26	7.56	1.19
2021/11/04 12:00:00.00	19.41	0.28	7.51	3.36
2021/11/04 13:00:00.00	21.65	0.36	7.49	3.02
2021/11/04 14:00:00.00	30.38	0.39	7.48	3.65
2021/11/04 15:00:00.00	37.66	0.43	7.48	2.88
2021/11/04 16:00:00.00	36.91	0.49	7.49	3.04
2021/11/04 17:00:00.00	38.67	0.55	7.51	0.00
2021/11/04 18:00:00.00	34.64	0.53	7.54	0.57
2021/11/04 19:00:00.00	36.73	0.49	7.51	3.19
2021/11/04 20:00:00.00	29.42	0.54	7.49	3.66
2021/11/04 21:00:00.00	23.79	0.60	7.49	3.81
2021/11/04 22:00:00.00	24.90	0.59	7.49	3.87
2021/11/04 23:00:00.00	25.05	0.57	7.50	3.76
最大值	38.67	0.60	7.56	3.87
最小值	16.21	0.26	7.47	0.00
平均值	24.11	0.47	7.50	2.77
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				