北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2021/11/05 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2021/11/05 00:00:00.00	20.32	0.54	7.50	3.74
2021/11/05 01:00:00.00	20.14	0.51	7.50	3.68
2021/11/05 02:00:00.00	22.75	0.48	7.50	3.72
2021/11/05 03:00:00.00	22.32	0.45	7.51	3.79
2021/11/05 04:00:00.00	20.47	0.42	7.51	3.58
2021/11/05 05:00:00.00	20.96	0.41	7.51	3.59
2021/11/05 06:00:00.00	20.55	0.40	7.52	3.73
2021/11/05 07:00:00.00	20.66	0.37	7.52	3.40
2021/11/05 08:00:00.00	22.03	0.34	7.52	2.84
2021/11/05 09:00:00.00	18.69	0.30	7.55	0.00
2021/11/05 10:00:00.00	20.53	0.19	7.60	0.00
2021/11/05 11:00:00.00	21.99	0.08	7.64	0.12
2021/11/05 12:00:00.00	21.52	0.06	7.57	3.63
2021/11/05 13:00:00.00	22.08	0.22	7.50	3.79
2021/11/05 14:00:00.00	23.50	0.45	7.47	3.96
2021/11/05 15:00:00.00	28.91	0.58	7.46	4.04
2021/11/05 16:00:00.00	34.48	0.65	7.45	3.48
2021/11/05 17:00:00.00	38.45	0.65	7.47	0.53
2021/11/05 18:00:00.00	43.77	0.59	7.49	1.14
2021/11/05 19:00:00.00	43.43	0.55	7.48	1.94
2021/11/05 20:00:00.00	46.22	0.53	7.46	3.00
2021/11/05 21:00:00.00	44.04	0.52	7.46	3.43
2021/11/05 22:00:00.00	43.14	0.51	7.46	3.51
2021/11/05 23:00:00.00	41.64	0.48	7.47	3.22
最大值	46.22	0.65	7.64	4.04
最小值	18.69	0.06	7.45	0.00
平均值	28.44	0.43	7.50	2.83
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				